1.1. Szatnia nr1 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.2. Szatnia nr2 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.3. Szatnia nr3 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.4, Pom. porządkowe — Wykładzina homogeniczna — Ai: 2,5 m2 — Hi: 2,70 m

1.5. Szatnia nauczyciela wuef — Wykładzina homogeniczna — Ai: 19,1 m2 — Hi: 2,70 m

1.6. Szatnia nauczyciela wuef — Wykładzina homogeniczna — Ai: 19,1 m2 — Hi: 2,70 m

1.7. Szatnia nr4 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.8. Szatnia nr5 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.9 WC niepełnosprawnych — Wykładzina homogeniczna — Ai: 4,4 m2 — Hi: 2,70 m

1.10. Szatnia nr6 — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,9 m2 — Hi: 2,70 m

1.11. Komunikacja — Wykładzina homogeniczna — Ai: 60,6 m2 — Hi: 2,70 m

1.12. Komunikacja — Wykładzina homogeniczna — Ai: 27,5 m2 — Hi: 2,70 m

1.13. Komunikacja — Wykładzina homogeniczna — Ai: 20,8 m2 — Hi: 2,70 m

1.14. Sala gimnastyczna — Wykładzina Omnisports excel — Ai: 1.283,1 m2 — Hi: 7,00 m

1.15. Magazyn — Wykładzina homogeniczna — Ai: 69,3 m2 — Hi: 3,26 m

1.16. Magazyn — Wykładzina homogeniczna — Ai: 32,5 m2 — Hi: 3,26 m

1.17. Pom. porządkowe — Wykładzina homogeniczna — Ai: 21,7 m2 — Hi: 3,26 m

1.18. Pom. socjalne — Wykładzina homogeniczna — Ai: 12,3 m2 — Hi: 2,70 m

1.19 WC — Wykładzina homogeniczna — Ai: 4,7 m2 — Hi: 2,70 m

1.20. Pom. techniczne — Wykładzina homogeniczna — Ai: 14,8 m2 — Hi: 3,26 m

1.21. Węzeł cieplny — Wykładzina homogeniczna — Ai: 13,8 m2 — Hi: 3,26 m

1.22. Komunikacja — Wykładzina homogeniczna — Ai: 15,6 m2 — Hi: 2,70 m

UWAGA! WSZYSTKIE PUNKTY STYKU BETON-ZIEMIA-BEDNARKA ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ KOSZULKAMI TERMOKURCZLIWYMI

UZIOM-BEDNARKA Fe/Zn 30x4 W WARSTWIE PODBETONU PONIŻEJ IZOLACJI POZIOMEJ

PRZYŁĄCZENIE ZBROJENIA FUNDAMENTU SŁUPA DO UZIOMU

KRATA WYRÓWNAWCZA W PODKŁADZIE BETONOWYM Z SIATKĄ-BEDNARKA Fe/Zn 30x4

KORYTKO 100X50 (spód +8,20)

KORYTKO 100X50 (spód +8,70)

KORYTKO 100X50 (spód +9,10)

KORYTKO 200X50 (spód +3,20)

KORYTKO 200X50 (spód +3,65)

KORYTKO 200X50 (spód +4,05)

RO3 — LEDP-02K UZIOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA

RO2 — LEDP-LSW LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

RKO

TSO1

TSO2

TSO3

PWP PRZYCISK WYJŚCIOWY SALA SPORTOWEJ

Budynek istniejący

Budynek istniejący

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY	
adres obiektu: os. Pod Lipami 106, 61 - 038 Poznań, działka: 33/90	
inwestor: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, ul. Jw.	
Rzut przyziemia - uziom, drabinkia	
projektant: mgr inż. Przemysław Konieczka upr. nr WKP/0387/POOE/13	
opracowanie techniczne: tech. Michał Wiertel	
projektant: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302 / 81 /Pw	
Wszelkie prawa zastrzeżone VDWIE STUDIO PLUS	skala 1:100 — data 10.2016

VDWIE STUDIO — Al. JANA PAWŁA II 26 64-920 PIŁA/POLSKA — (0) 252 20 21 / 252 21 44 — www.vdwie.com.pl — biuro@vdwie.com.pl

nazwa rysunku: nr rysunku: E-02