

KOORDYNACJA ZWARCIOWA											
Rozbudowa Szkoły w Poznaniu na Os. Pod Lipami											
LP	ODBIORNIK	Rozdzielnica	KABLE W TEMP. 70st. C-1 90st.C-2	PRZEWODOSC ZASILACZA	PRZEKROJ ZASILACZ S[mmQ]	WSPÓŁCZYNNIK k	ZABEZPIECZENIE In[A]	PRĄD ZWARCIOWY Iz [A]	CZAS WYŁĄCZENIA ZWARCIA Z CHARAKT tz [sek]	MAKSYMALNY CZAS ZWARCIA t [sek]	WNIOSEK
1	RGS	RGS	70	55,5	25	115	100	1248,9	0,05	5,30	O.K.
2	Węzeł ciepły	RGS	70	55,5	16	115	50	953,9	0,05	3,72	O.K.
3	RS	RS	70	55,5	25	115	50	615	0,05	21,85	O.K.