



**LEGENDA:**

- Instalacja zimnej wody użytkowej
  - 32 x 3.0
  - 40 x 3.7
  - Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
  - Rury PP PN10
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
  - 32 x 3.0
  - 50 x 8.3
  - Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
  - Rury PP stabilizowane PN20
- Instalacja wody cyrkulacyjnej
  - 16 x 2.25
  - 20 x 3.4
  - Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE
  - Rury PP stabilizowane PN20
- Instalacja wody PPOŻ
  - DN 32
  - Rury stalowe ocynkowane
  - Termostatyczny zawór regulacyjny instalacji cyrkulacji

<b>WOWIE STUDIO</b> <small>AL. JANA PAWŁA 1 20 64-403 SZAMOTULY (61) 252 28 21 / 253 21 44 www.wowie.com.pl wowiestudio@onet.pl</small>	nazwa projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH</b>	
	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIESZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY	
	adres: <b>os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań,</b>	dzielnica: <b>33/90</b>
	inwestor: <b>Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu,</b> adres: <b>jw.</b>	
nazwa instalacji: <b>INSTALACJA WODOCIĄGOWA - ROZWIINIĘCIE</b>		
<b>WK-05</b>	projektował : <b>mgr inż. Tomasz Rostecki</b> upr. nr 7131/64/P/2002	
	sprawdził : <b>mgr inż. Arkadiusz Chatlas</b> upr. nr UAN7342/5/96	
	opracowanie: <b>mgr inż. Marcin Pawlicki</b>	
skala: <b>-</b>	Wszelkie prawa zastrzeżone WOWIE STUDIO PLUS	
		data: <b>19.02.2018</b>