



LEGENDA:

- Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacją - zasilanie
- Instalacja doprowadzenia czynnika do centrali wentylacyjnej (glikol 30%) wraz z izolacją - powrót

UWAGI:

- Centrale wentylacyjne zasilane zostaną z węzła cieplnego znajdującego się na parterze w pomieszczeniu 1.21. Centrale wyposażone zostały w nagrzewnice glikolowe. Parametr po stronie glikolu 30% - 70/50 °C, nagrzewnice zasilane poprzez wymiennik woda/glikol z projektowanego obiegu grzewczego zlokalizowanego w pomieszczeniu węzła cieplnego. Po stronie pierwotnej wymiennika (woda grzewcza) projektuje się parametr 80/60 °C.
- Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z WT2014 Instalacje prowadzone po dachu budynku należy dodatkowo zaizolować blachą odporną na czynniki zewnętrzne
- Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem utrzymania parametrów.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.
- Instalację grzewczą zabezpieczyć za pomocą zaworów bezpieczeństwa, naczyń przeponowych, w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietzniki

WOWIE STUDIO <small>AL. JANA PAWŁA II 20 64-500 SZAMOTULY (61) 292 26 21 / 293 21 44 www.wowie.com.pl wowestudio@onet.pl</small>	nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH	
	ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI NAMIOTOWEJ ORAZ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z POMIĘSZCZENIAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI I ŁĄCZNIKAMI DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY	
nazwa rysunku:	adres:	os. Pod Lipami 106, 61 - 638 Poznań, działka: 33/90
	inwestor:	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, adres: jw.
nr rysunku: CO-02		
skala: 1:100	projektował:	mgr inż. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002
	sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Chatłas upr. nr UAN7342/5/96
opracowanie: mgr inż. Marcin Pawlicki		
Wszelkie prawa zastrzeżone WOWIE STUDIO PLUS		data: 31.01.2018