

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 22 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej wraz z dociepleniem w budynku administracyjno-hotelowym Oddział Gołecin”, postępowanie numer PIM/08/17/ZP44/2016-57.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniach nr 1 skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu w/w:

Pytania nr 1 z dnia 21 sierpnia 2017r.

Proszę o wyjaśnienie szklenia pasów między kondygnacyjnych w ścianach słupowo-ryglowych. W specyfikacji szkło przeierne, faktycznie na budynku istniejącym (blenda). Może powinno być szkło z emalitem?.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, dopuszcza się szkło z emalitem.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl