

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 25 lipca 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Budowa przystanków wiedeńskich w ul. Górna Wilda (przy ul. Różanej) w Poznaniu”, postępowanie numer PIM/07/17/ZP35/2015-28.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniach nr 1 skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmianie SIWZ w postępowaniu w/w:

Pytania nr 1 z dnia 24 lipca 2017r.

1. Prosimy o udostępnienie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – jeśli Zamawiający takim dysponuje.
2. Czy Wykonawca ponosi jakiegokolwiek koszty związane ze wstrzymaniem ruchu tramwajowego?
3. Czy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu zastępczego na czas wstrzymania ruchu tramwajowego?
4. Prosimy o zmianę umowy w §18 pkt. 3, który mówi o dostarczeniu nowej polisy OC z wyprzedzeniem aż 30 dni. Proponujemy skrócenie tego terminu do 14dni.
5. Informujemy, że istnieje rozbieżność pomiędzy Specyfikacją Techniczną, a Dokumentacją Techniczną w zakresie krawężników peronowych. Prosimy o informacje jaki kształt mają mieć krawężniki peronowe.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

1. Zamawiający przekazuje (w załączeniu) projekt tymczasowej organizacji ruchu przełożony do zatwierdzenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w projekcie wynikających z opiniowania i uzgodnienia projektu.
2. Wykonawca nie poniesie kosztów związanych ze wstrzymaniem ruchu tramwajowego, w zakresie zadeklarowanego przez siebie w ofercie terminu wstrzymania ruchu tramwajowego.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia transportu zastępczego.
4. Zamawiający nie godzi się na zmianę umowy we wskazanym zakresie.
5. Należy zastosować krawężniki betonowe przystankowe (TA) systemowe zgodne z rysunkiem:
 - nr 5 – Przekrój normalny- szczegóły,
 - nr 7 – Schemat ułożenia krawężników przystankowych (systemowych), przedmiarem robót oraz ST D.08.01.01.

Nieścisłość wynika z błędnego rysunku pokazanego w ST D.08.01.01 dla przystanku nr 2 – w załączeniu skorygowana Specyfikacja.

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, w związku z wymogiem zachowania ustawowego terminu na udzielenie wyjaśnień na pytania zadane do treści SIWZ, Zamawiający informuje o zmianie terminów w postępowaniu:

Nowy termin składania ofert: 28 lipca 2017r. godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 28 lipca 2017r godz. 12:05

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykołan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykołan@pozim.pl