

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 12 czerwca 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej oraz Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej (prace projektowe)”, postępowanie nr: PIM/03/17/ZP14/2016-82/2016-81.

Na podstawie art. 12c. oraz 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz zmianie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu w/w:

Pytania nr 2 z dnia 8 czerwca 2016r.

1. Prosimy o podanie podstawowych informacji o posadowieniu istniejącego obiektu (bezpośrednie czy na palach).
2. Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie przebudowywanego obiektu na istniejących palach przy założeniu, że obiekt istniejący posadowiony jest na palach?
3. Czy Zamawiający w trakcie uzgadniania koncepcji obiektu dopuszcza zmianę konstrukcji na inną niż zespolona?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

1. Obiekt posadowiony jest na palach.
2. Posadowienie obiektów powinno wynikać z dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Wykonawcę projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 463, z późn. zm.). W analizie sposobu posadowienia należy uwzględnić istniejące pale.
3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany konstrukcji na inną niż zespolona.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 19 czerwca 2017r. do godz. 10:00.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się **w dniu 19 czerwca 2017r. o godz. 10:05** (odpowiedniej zmianie ulegają zapisy SIWZ i ogłoszeń o zamówieniu).

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl