

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pozim.pl

Poznań, 4 lutego 2019 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalnego przystani jachtowej w Starym Porcie””, postępowanie numer PIM/01/19/ZP5/2018-188.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniach skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu w/w:

Pytania nr 3 z dnia 1 lutego 2019 r.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o wskazanie kategorii korozyjności konstrukcji stalowej kontenerów w celu ustalenia odpowiedniego sposobu malowania. Systemy kontenerowe nie są malowane proszkowo ze względu na zbyt duże gabaryty. Nie spotkał się w Polsce tak dużej komory do wygrzewania.
2. W opisie technicznym pkt 9.7 umieszczone są dwa opisy malowania odporności ogniowej elementów części budynków. Jeden z nich zakłada malowanie konstrukcji nośnej jako R30, a drugi jako bezklasowy. Proszę o wskazanie jednoznacznej odporności ogniowej.
3. Na rysunku A2 umieszczone są elementy ze szkła hartowanego nieprzezroczystego gr. szyby 15 mm, z kolei na rysunku istnieją dwa elementy wykonane z pleksiglasu o wytr. 500kg/m2. Nie zgadzają się materiały oraz kształty komór do przeszklenia. Proszę o wskazanie poprawnej formy do wyceny.
4. Wskazany kolor RAL7043 jest kolorem niestandardowym znacznie podnoszącym koszt wykonania całego obiektu. Czy istnieje możliwość zmiany koloru na paletę standardową? Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie, że taki mamy przyjęć w ofercie.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

1. Odpowiedź: Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 - C3. Wszystkie elementy konstrukcyjne systemu kontenerowego – tzn. ramy należy malować natryskowo przy zastosowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego. Pozostałe elementy systemu kontenerowego tj. balustrady, okładziny ścian, elewacja muszą zostać pomalowane proszkowo.
2. Odpowiedź: Dla wszystkich elementów należy przyjąć REI 30.
3. Odpowiedź: Wszystkie elementy mają zostać wykonane z pleksiglasu.
4. Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć kolor RAL7043. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych kolorów ze standardowej palety RAL w celu umieszczenia akcentów kolorystycznych na istniejącej konstrukcji.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczkolan@pozim.pl

Prezes Zarządu

Jaromir Weigel

(1)

Wiceprezes Zarządu

Marcin Gołek

(1)

POZnań

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11, fax 61 866 60 04, sekretariat@pozim.pl, www.pozim.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000503225

REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, Kapitał zakładowy 4 100 000 zł