

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 18 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zaprojektuj i wybuduj – wykonanie prac polegających na dostosowaniu obiektu HWS Arena do przepisów p.poż.” postępowanie numer PIM/07/17/ZP43/2016-58.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu w/w:

Pytania nr 4 z dnia 16 sierpnia 2017r.

1. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji z zakresu koniecznych do zastosowania w obiekcie kurtyn przeciwpożarowych, a dokładnie podawanych tam różnych klas odporności ogniowej (klasa EI30, EW30 bądź EW60) uprzejmie proszę o doprecyzowanie, jakiej minimalnej klasyfikacji w zakresie szczelności ogniowej oraz współczynnika promieniowania Państwo wymagają.
2. Czy projekt konstrukcyjny wykonania otworów pod kanały oddymiające na antresoli jest poza zakresem niniejszego przetargu i czy te otwory będą już wykonane przez firmy zewnętrzne.
3. Czy inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Czy jest możliwość przedłużenia realizacji inwestycji do 7 miesięcy uwzględniając w harmonogramie zaplanowane imprezy na obiekcie.
5. Czy cena serwisu przez cały okres gwarancji ma być wliczona w cenę ofertową czy na przeglądy serwisowe będą rozpisywane osobne przetargi.

6. Czy zabezpieczenie mienia o którym mowa w §5 punkt 11 umowy ma dotyczyć całej Hali Arena czy tylko mienia wykonawcy i prowadzonych przez nią prac.
7. Czy jedna osoba wymagana w umowie jako personel wykonawcy może pełnić np. dwie funkcje, czyli np. czy ta sama osoba może być Koordynatorem prac projektowych jak i kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej, lub ta sama osoba być kierownikiem robót w specjalności elektrycznej oraz kierownikiem robót w specjalności niskoprądowej – oczywiście pod warunkiem że mają odpowiednie uprawnienia do pełnienia tych funkcji.
8. Czy umowa która będzie podpisana między Miastem Poznań a wykonawcą po wygraniu przetargu jest negocjowalna i do kiedy można negocjować jej zapisy, chodzi między innymi o wysokości kar. Jeżeli tak to jaki jest końcowy termin negocjacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

nr 1:

Kurtyny przeciwpożarowe muszą spełniać wymagania **minimum EW 60**, przy czym **w czasie 15 minut promieniowanie nie może przekroczyć wartości 4 kW/m²** z uwagi na ochronę drogi ewakuacyjnej. Oczywiście można zastosować kurtyny o wyższych parametrach np. EI 60. W przypadku certyfikowanych kurtyń minimum EI 60 nie ma obowiązku udokumentowania, że promieniowanie w czasie 15 min nie przekracza wartości 4 kW/m². Kurtyny przy wejściach A i B (osie 16; 18; 32; 34) opadają do posadzki, przy czym na wysokości 2,50 kurtyny zatrzymują się a następnie opadają z mniejszą prędkością, pozostałe kurtyny opadają do wysokości 2,0 m.

nr 2: Tak.

nr 3: Wg wiedzy Zamawiającego – nie, przy czym to w gestii projektanta pozostaje odpowiedzialność, czy dany (docelowo zaprojektowany) zakres będzie obarczony koniecznością uzyskiwania decyzji.

nr 4: Wymagany termin wykonania pozostaje bez zmian – z uwzględnieniem możliwości skrócenia w ramach kryteriów oceny ofert.

nr 5: Cena serwisu powinna zostać wliczona w cenę oferty.

nr 6: Zabezpieczenie dotyczy tylko mienia Wykonawcy i prowadzonych przez niego prac.

- nr 7: Zamawiający nie dopuścił w SIWZ wyłącznie łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.
- nr 8: Umowa nie podlega zmianom po upływie terminu składania i otwarcia ofert, za wyjątkiem możliwości zmian przewidzianych w samej umowie i Ustawie. Jednocześnie przed terminem składania i otwarcia ofert umowa jako część SIWZ podlega procedurom przewidzianym w Ustawie.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl

Wiceprezes Zarządu

Jaromír Weigel - Prezes Zarządu

Paweł Śledziejowski

POZnań*

Koordynator ds. zam. publicznych

Artur Pieczykolan

