RK–5x2 nr I w k.w.g.
słup nr 2, rys. 7

RK–5x2 nr II w k.w.g.
słup nr 11, rys. 6

RK–5x2 nr III w k.w.g.
słup nr 17, rys. 6

proj. puszka

przyziemie A, rys. 2

przyziemie A, rys. 2

przyziemie A, rys. 2

przyziemie B
rys. 3

przyziemie B, rys. 3

2/60 8/47 — kanał wentylacyjny dolny

2/60 2/41

2/64 3/40 — wc damskie wej. A

2/64 2/39 | 2/64 1/38 | 2/60 1/37

k.w.d wej. za wc męskim 2/59 3/36

2/63 1/35 | 2/63 2/34 | 2/63 3/33 | 2/63 4/32 — 48a sanitariaty męskie

kanał wentylacyjny dolny wej. za wc męskim 2/59 2/31 | 2/59 1/30

szatnia B 2/58 5/29

2/58 1/25

wej. B k.w.d prawy 2/57 2/24 | 2/57 1/23

2/62 4/22 | 2/62 3/21 | 2/62 2/20 | 2/62 1/19 — 49 sanitariaty męskie

wej. B k.w.d lewy 2/51 8/18

wej. B k.w.d lewy 2/51 7/17

wej. B k.w.d lewy 2/51 6/16

2/61 3/15 | 2/61 2/14 | 2/61 1/13 — 50 sanitariaty damskie

2/56 3/12

mag. B13 2/56 1/10

m.ele–ktryków 2/55 1/9

51b pralnia 2/54 1/8

51a bala–stownia 2/53 1/7

52a m.techn. 2/52 1/6

2/51 5/5

k.w.d. 2/51 1/1

5x2x0,8

3x2x0,8

1x2x0,8

1x4x0,8

6x2x0,8

6x2x0,8

1x2x0,8

do czujek liniowych nr 5 do 8

do czujek liniowych nr 1 do 4

sterownik II
Fireray 5000
w k.w.g., słup nr 21,
rys. 7

sterownik I
Fireray 5000
w k.w.g., słup nr 4,
rys. 7

YDY 3x1,5 — 230 V AC / 24V DC — ADP BF 38/24

YDY 3x1,5 — 230 V AC / 24V DC — ADP BF 38/24

kontrola zasilaczy 1–8 — 1/2 3/5

sterowanie czujki liniowej 3,4 — 1/1 2/4

sterowanie czujki liniowej 1,2 — 1/1 1/3

sterowanie czujki liniowej 7,8 — 1/2 2/2

sterowanie czujki liniowej 5,6 — 1/2 1/1

eBK–4G/2R | 1x2x0,8 | eBK–4G/2R | eBK–4G/2R | eBK–4G/2R | eBK–4G/2R

BOX 10x2 (I)

k. Ld 2 (122) | p. Ld 2 (122) | k. Ld 1 (121) | p. Ld 1 (121)

Centrala automatycznej sygnalizacji pożaru IQ8 Control M

w/x
y/z

Adres elementu , gdzie :

w – nr linii dozorowej

x – strefa dozorowa

y – nr elementu w strefie dozorowej

z – nr elementu w linii dozorowej

Połączenie do demontażu

Połaczenia projektowane przy centrali

np. 3x2x0,8 istniejący przewód typu YTKSYekw

Pary aktywne dla Ld 5

Pary aktywne dla Ld 4

Pary aktywne dla Ld 3

Pary aktywne dla Ld 2

Pary aktywne dla Ld 1

BOX–y instalować na ścianie nad centralą SAP

k.w.g. Kanał wentylacyjny górny

k.w.d. Kanał wentylacyjny dolny

Inwestor:
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

UNITECHNIKA - SYSTEMY Sp. z o.o.
Poznań, ul. Letnia 1, tel. 061 864-09-65
fax 061 866-71-75

Obiekt/nazwa rysunku:
Hala Widowiskowo - Sportowa "ARENA"
Schemat pętli 121 i 122 (1 i 2)

Projektował: **inż. Aleksander Dubiski**

Opracował: **Henryk Rzeczkowski**

Temat: **Instalacja sygnalizacji pożaru**

Data: **05.2017**

Skala: -----

Nr rys.: **11**