

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 24 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Zaprojektuj i wybuduj – wykonanie prac polegających na dostosowaniu obiektu HWS Arena do przepisów p.poż.” postępowanie numer PIM/07/17/ZP43/2016-58.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu w/w:

Pytania nr 5 z dnia 24 sierpnia 2017r.

W dniu 11 sierpnia Zamawiający udzielił wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z odpowiedzi wynika, że Zamawiający zamieścił na stronie dokumentację powykonawczą systemów CCTV, SSP oraz DSO. Prosimy o informację w którym miejscu znajduje się dokumentacja powykonawcza systemu SSP oraz DSO (jest zamieszczony projekt wykonawczy).

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokumentację - projekt DSO oraz analizę systemów bezpieczeństwa wykonaną przez serwisanta firmę UNITECHNIKA. Z analizy tej wynika, że system DSO wykonany jest zgodnie z projektem i załączoną dokumentację należy traktować jako powykonawczą. Wymienione są również brakujące urządzenia w systemie SAP. Na stronie załączono dokumentację SSP.

Dodatkowo: Zamawiający załącza aktualny wykaz imprez w Arenie.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl