

Wykonawcy w postępowaniu

Poznań, 15 lutego 2018 r.

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia do treści Ogłoszenia o Konkursie i Regulaminu w postępowaniu pn. „Koncepcja architektoniczno – urbanistyczna kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu”, postępowanie numer PIM/12/17/ZP69/2016-86.

Na podstawie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach nr 9 skierowanych do treści Ogłoszenia o Konkursie nr 500078945-N-2017 z dnia 20-12-2017 r. oraz Regulaminu Konkursu:

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do trwającego postępowania w sprawie realizacji koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu

zwraca się z prośbą o podanie poziomu wysokiej wody żeglownej (WWŻ) w miejscu proponowanej lokalizacji kładki. Zgodnie z pkt. 4.4.1. regulaminu wartość ta jest niezbędna dla prawidłowego usytuowania konstrukcji kładki ponad zwierciadłem rzeki Warty.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Na etapie Procedury Konkursu należy przyjąć WWŻ na poziomie 54.50 m. n.p.m. Tę wartość Zamawiający określił na podstawie porównania poziomu WWŻ na moście Rocha, który zgodnie z posiadanymi informacjami kształtuje się na poziomie 54.46 m. n.p.m. Kładka Berdychowska będzie znajdować się w odległości ~300 m. od mostu Rocha. Przy spadku rzeki ~0.02% różnica poziomów wód wynosi ~6 cm. Zamawiający zwraca jednak uwagę, że ostateczną wartość WWŻ musi określić Wykonawca dokumentacji budowlanej w ramach uzgodnień z odpowiednim „Zarządcą Rzeki”.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl

Wiceprezes Zarządu

Jaromi Weigel
(1)

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas
(1)