

Poznań, 2017-05-12

Numer pisma: DW/IBM/361/26665/2017

Numery spraw: IBM/80-9-1/103/2017

**Biuro Projektów Komunikacyjnych w
Poznaniu Sp. z o.o.
Kościuszki 63
61-891 Poznań**

**Dotyczy: Uzupelnienie pisma DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. dotyczącego
zaopiniowania planu zagospodarowania dla przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu.**

W uzupełnieniu opinii wydanej pismem DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. informujemy, że nie wyrażamy zgody na planowane nasadzenie nowych drzew w strefie ochronnej sieci wodociągowej (žel. 150 mm, rok budowy 1967) zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Rybaki w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. (dostępne na stronie www.aquanet.pl) "Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej, tymczasowej i zadrzewienia o szerokości liczonej od osi przodu w każdą stronę dla sieci wodociągowej o średnicy <300 mm - po 3,0m. Szerokość pasa ochronnego ma zastosowanie do projektowania nowych sieci wodociągowych, jak również do ustalenia zasad eksploatacji sieci istniejących, chyba że co innego wynika z orzeczeń sądów lub czynności prawnych."

Zwracamy uwagę, że na załącznikach graficznych do opinii DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. drzewa zaznaczone na mapie kolorem zielonym, zgodnie z legendą, są przedstawione jako drzewa istniejące.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest mapa z zaznaczoną (kolorem fioletowym) numeracją projektowanych drzew.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
plan sytuacyjny

Otrzymują:
**Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań**

Poznańskie Inwestycje Miejskie

AQUANET
ul. Kościuszki 63, 61-891 MAJATKU
Marta Ralska
Specjalista ds. Urządzania
dokumentacji Projektowej

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl


Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl



Poznań, 2017-05-12

Numer pisma: DW/IBM/361/26665/2017

Numery spraw: IBM/80-9-1/103/2017



**Biuro Projektów Komunikacyjnych w
Poznaniu Sp. z o.o.
Kościuszki 63
61-891 Poznań**

**Dotyczy: Uzupełnienie pisma DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. dotyczącego
zaopiniowania planu zagospodarowania dla przebudowy ul. Rybaki w Poznaniu.**

W uzupełnieniu opinii wydanej pismem DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. informujemy, że nie wyrażamy zgody na planowane nasadzenie nowych drzew w strefie ochronnej sieci wodociągowej (żel. 150 mm, rok budowy 1967) zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Rybaki w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi AQUANET S.A. (dostępne na stronie www.aquanet.pl) "Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej, tymczasowej i zadrzewienia o szerokości liczonej od osi przewodu w każdą stronę dla sieci wodociągowej o średnicy <300 mm - po 3,0m. Szerokość pasa ochronnego ma zastosowanie do projektowania nowych sieci wodociągowych, jak również do ustalenia zasad eksploatacji sieci istniejących, chyba że co innego wynika z orzeczeń sądów lub czynności prawnych."

Zwracamy uwagę, że na załącznikach graficznych do opinii DW/IBM/361/10444/2017 z dnia 20.02.2017 r. drzewa zaznaczone na mapie kolorem zielonym, zgodnie z legendą, są przedstawione jako drzewa istniejące.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest mapa z zaznaczoną (kolorem fioletowym) numeracją projektowanych drzew.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail: malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załączniki:
plan sytuacyjny

Otrzymują:
Zarząd Dróg Miejskich
Wilczak 17
61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie