


- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
 - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
 - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
 - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
 - CENTRALA DŹWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
 - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
 - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



Opis:	HALA SPORTOWO-WIDOWSKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU	
	PROGRAM FUNKCYJONALNO - UŻYTKOWY	
	Nazwa rysunku: RZUT POZIOMU +5,50 m - IMPREZY O CHARAKTERZE SPORTOWYM	
Opracował:	Nr rys. 04	
	Skala: 1:200	
Opracował:	09.08.2017 r.	

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZESNIE W HALI WYNOŚI DO 3800 OSÓB.