


- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIELENIA POŻAROWEGO
  - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ
  - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
  - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
  - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
  - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
  - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
  - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
  - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
  - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
  - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
  - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
  - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
  - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
  - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



IŁOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA KONDYGNACJI WYNOŚY 72 (LICZBA TA NIE UWZGLĘDNIŁA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TRYBUNACH).

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚY DO 3800 OSÓB.

Obiekt	HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU		
Temat	PROGRAM FUNKCYJNALNO - UŻYTKOWY		
Nazwa rysunku	RZUT 1 PIĘTRA - POZIOM +2,60 m		
Opracował			Nr rys. 03
			Skala: 1:200
Opcjonalnie			09.08.2017 r.