


- LEGENDA:**
- ELEMENT ODDZIelenIA POŻAROWEGO
 - WYDZIELENIE POŻAROWE DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 OD DRÓG KOMUNIKACYJNYCH
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z DANEGO POZIOMU
 - KIERUNEK EWAKUACJI Z POZOSTAŁYCH POZIOMÓW
 - WEJŚCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH
 - WEJŚCIE EWAKUACYJNE
 - PRZECIWPÓJAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJA POŻARU
 - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - CENTRALA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
 - PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
 - POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT LUDZI, W KTÓRYCH PRZEBYWANIE TYCH SAMYCH OSÓB W CIĄGU DOBY TRWA OD 2 DO 4 GODZIN WŁĄCZNIE
 - POMIESZCZENIE NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ: SP NR 1 - ZL I, SP NR 2 - ZL III
 - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DN 25
 - PROJEKTOWANE HYDRANTY DN 25



IŁOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA KONKRETYJNYCH WYNOŚI 226 W CZĘŚCI HALLI OBIEKTU (LICZBA TA NIE UWZGLĘDNIŁA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TRYBUNACH).

ŁĄCZNA LICZBA WIDZÓW MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W HALI WYNOŚI OD 3800 OSÓB.

Objekt	HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ARENA" PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 33 W POZNANIU		
Temat	PROGRAM FUNKCYJNALNO - UŻYTKOWY		
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU		
Opracował	Nr rys.		02
	Skala:		1:200
Opracował	Data		09.08.2017 r.
	Projektant		