

RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA
1:100

ZESTAWIENIE NADPROŻY STRUNOBETONOWYCH "KONBET":
SBN 72/120x180 SZT.2

UWAGI:
- OTULINA PRĘTÓW ZBROJENIA:
  FUNDAMENTÓW – 5 cm
  SŁUPÓW, TRZPIENI – 3.5 cm
  PODCIĄGÓW, WIEŃCY, STROPÓW – 2.5 cm
- ZAZNACZONO PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA LUB WYMUROWANIA FRAGMENTY ŚCIAN NOŚNYCH
- KIERUNKI OPARCIA STROPÓW DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZYJĘTO Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CO DO TEGO ODKUWAJĄC TYNKI I ODSZUKUJĄC ŚLADY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI.
- PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE GRUPY POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:
  POZ.0 – FUNDAMENTY
  POZ.1 – STROPY Z PŁYT KANAŁOWYCH
  POZ.2 – STROPY MONOLITYCZNE
  POZ.3 – NADPROŻA I PODCIĄGI ŻELBETOWE
  POZ.4 – SŁUPY ŻELBETOWE
  POZ.5 – SCHODY
  POZ.6 – SZYB WINDOWY
  POZ.7 – NADPROŻA I PODCIĄGI STALOWE W ISTN. ŚCIANACH
  POZ.8 – STALOWE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH
  POZ.9 – STALOWE PODKONSTRUKCJE CENTRALI WENTYLACYJNYCH
- OTWORY W ISTNIEJĄCYCH STROPACH NALEŻY WYKONYWAC TECHNIKĄ WIERCENIA (DLA OKRĄGŁYCH) LUB CIĘCIA (DLA PROSTOKĄTNYCH) PO ODKUCIU TYNKU I UPEWNIENIU SIĘ CO DO USYTUOWANIA BELEK ISTNIEJĄCYCH STROPÓW
  OTWORY NIE MOGĄ PRZECINAĆ BELEK STROPU

KLASA EKSP. XC1
BETON C25/30 (B30)
maks. średnica kruszywa 16 mm
maks. stosunek w/c 0.50
STAL A–IIIN (B500B), A–0
STAL PROF. S355JR (18G2A)

poziom odniesienia ±0.00

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2.3.7.4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta
OPRACOWAŁ	mgr inż. Maciej Kaleta
UPR. NR WKP/0210/POOK/06 – UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	DATA I PODPIS 05.2017
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA
RYSUNEK NR	KW05
BRANŻA: konstrukcja	STADIUM: proj. wykonawczy; INDEX: 0439; DATA: 05.2017; SKALA: 1:100

KALETA Pracownia Projektowa Maciej Kaleta
61-611 Poznań ul. Naramowicka 203/87a
tel.: 061 83 44 474 e-mail: biuro@maciejkaleta.com