



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A - Oprawa 9622676 OMEGA LED 3250-840 HF Q597
- A1 - Oprawa 9622676 OMEGA LED 1000-830 HFIX E3
- B - Oprawa 9622676 AQUAF2 LED 4300-840 HF
- C - Oprawa 9622676 AQUAF2 LED 4300-840 HF
- D - Oprawa 42182128 MIREL-L A LED3800-840 0600 EVG (STD)
- F - Oprawa 42182129 MIREL-L A LED2800-840 1200 EVG (STD)
- G - Oprawa 42183543 FAW LED4400-840 L1200 LDE (STD)
- K - Oprawa 42182128 MIREL-L A LED3800-840 1200 EVG (STD)
- H - Oprawa 42183597 CRAFT M LED17000-840 PC WB LDO WH (STD)
- I - Oprawa 42182763 PERLUCE O LED3800-840 EVG
- M - Oprawa 9622676 MIREL-L A LED3800-840 0600 EVG
- N - System oświetleniowy LED LUMOTUBO

- EW1 - ECOSIGN LED
- AW1 - RESCLITE C ANTYPANIC AD NT1
- AW2 - RESCLITE C ESCAPE AD NT1
- AW3 - RESCLITE C SPOT AD NT1
- AW4 - RESCLITE C WALL EXT AD NT1

oprawa zewnętrzna - oświetlenie terenu - mocowana na ścianie

- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy pT
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy pT
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy pT
- czułość modyfikacji i obróbki, 1 ewyk. zawieszony 10A, 230 V AC typ 41.320 producent Finder
- TT.1.14 Numer tablicy/numer obwodu

UWAGI

- Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm² układanymi w tylniku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem pT nieuszczelnionym.
- W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny. Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL. Łączniki instalować na wys. 1,2m.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOZYYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES
OBJEKTU
BUDOWLANEGO
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103
Poznań ul. Kocłerska 31-33
działka nr B/22, 55/8, ark. 16, 17, obręb Łazarz.

PROJEKTOWA
MICHNIKOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 POZNAŃ, UL. DĄBOWY 2, 8/74
TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Hanna Kowalewska
OPRACOWAŁ
Anna Nowak
SPRACOWAŁ
inż. Jacek Lampe

TRZECI RYSUNKU
INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT PIWNIC

BRANŻA
elektryczna
STADIUM
proj. wykonawczy
INDEX
0439
DATA
05.2017
SKALA
1:100
STRONA
.....

WYDANIE
w01

DATA I PODPIS
05.2017
[Podpis]

RYSONEK NR
[Podpis]

RYSONEK NR
E-4