

Pz = 209,6 kW
Pszcz=125,0kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31–33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b'/4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL
WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hanna Kowalewska — UPR. NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DATA I PODPIS	05.2017
OPRACOWAŁ	Anna Nowak
SPRAWDZIŁ	inż. Jacek Lampe — UPR. NR 366/73/Pm, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
	05.2017
TREŚĆ RYSUNKU	ROZDZIELNICA GŁÓWNA 0,4kV RG schemat zasadniczy
RYSUNEK NR	E-2
BRANŻA	elektryczna
STADIUM	proj. wykonawczy
INDEX	0439
DATA	05.2017
SKALA	1:1
STRONA	.....