

Rozdz.	Tablica 230/400V T1.2																								
Typ szafy	XL ³ 160																								
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z rozdzielni RG	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Zasilanie tablicy T128, T130	Zasilanie tablicy T132, T144	Zasilanie tablicy T147, T149, T151	Rezerwa	Oświetlenie pom. nr 127,129,131	Oświetlenie pom. nr 143,146,150	Oświetlenie pom. nr 134, 135	Zasilanie czujek ruchu	Oświetlenie pom. nr 137-139,141,142	Oświetlenie komunikacja pom. nr 140, 145	Oświetlenie komunikacja pom. nr 128	Oświetlenie awaryjne pom. nr 126, 145	Oświetlenie ewakuacyjne pom. nr 126, 145	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Jednostka zewn. klimatyzacji parter	Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 128 JED11	Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 130 JED12	Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 132 JED13	Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 144 JED14	Jednostka wewn. klimatyzacji-piętro pom. nr 147 JED15
Moc [kW]	Pz=42,0	--	--	Pi=22,8 Pz=7,0	Pi=22,8 Pz=7,0	Pi=40,2 Pz=10,0	--	0,3	0,35	0,45	--	0,4	0,25	0,2	0,2	0,2	--	--	--	11,0	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

