


Rozdz.	Tablica 230/400V T0.2																														
Typ szafy	XL <sup>3</sup> 160																														
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z tablicy T1.3	Kontrola napięcia	Ochrona przeciwprzepięciowa	Oświetlenie pom. nr 3, 4	Oświetlenie pom. nr 5-8	Oświetlenie pom. nr 1	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie rezerwa	Oświetlenie rezerwa	Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 1,3,6,7,8-piwnica piwnica	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 4 piwnica	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 9 piwnica	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 3 rzutnik	Gn. wtyczkowe 1-faz. pom. nr 3 ekran	Rezerwa	Rezerwa	Jednostka zewn. klimatyzacji piwnica	Jednostka wewn. klimatyzacji-piwnica pom. nr 3	Jednostka wewn. klimatyzacji-piwnica pom. nr 9	Urządź. do przetłaczania wody pom. nr 4	Urządzenia technologiczne basenu pom. nr 4	Centrala alarmowa pom. nr 9	Szafa systemu CCTV pom. nr 9	Szafa sieci GPD pom. nr 9	Wentylacja wywiewna pom. nr 1, 9	Wentylacja wywiewna pom. nr 4, 6	Wentylacja wywiewna pom. nr 7, 8	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	Pz=10,0	-	-	0,25	0,3	0,15	0,15	0,2	-	-	5,8	1,0	2,0	2,0	0,5	0,3	-	-	2,0	0,33	0,43	0,5	5,0	0,5	0,5	0,5	0,05+0,03	2x0,03	2x0,03	-	-




Szyna uziemiaj. neutralna
Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pi = 22,0 kW  
Pz = 10,0 kW

XL<sup>3</sup> 160  
wykonanie wnętkowe



zasilanie od dołu rozdzielnic  
odpływy od góry i od dołu rozdzielnic

12	Listwy zaciskowe		kpl.	1	
11	Przełącznik bistabilny	PB 401	szt	1	LEGRAND
10	Wyłącznik różnicowonadprądowy 4-bieg. AC, 30mA, 16A	P344 B16-30-AC	szt	1	LEGRAND
9	Wyłącznik różnicowonadprądowy 2-bieg. AC, 30mA, 16A	P312 B16-30-AC	szt	1	LEGRAND
8	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg. 25A 30mA AC	P304 25-30-AC	szt	1	LEGRAND
7	Wyłącznik instalacyjny	S303 C16	szt	1	LEGRAND
6	Wyłącznik instalacyjny	S301 B16	szt	11	LEGRAND
5	Wyłącznik instalacyjny	S301 B10	szt	8	LEGRAND
4	Lampka sygnalizacyjna	L306	szt	3	LEGRAND
3	Ochronnik przeciwprzepięciowy	DEHNquard S 275 FM nr 952090	szt	4	DEHN
2	Rozłącznik izolacyjny 100A	FR 303-100	szt	1	LEGRAND
1	Rozdzielnica wnątkowa -5 rzędowa 120 modułowa z drzwiczkami metalowymi	XL <sup>3</sup> 160 nr ref. 020065	kpl	1	LEGRAND
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	JEDN	IŁOŚĆ	UWAGI

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31–33 działka nr 8/22, 55/8; ark. 16, 17; obręb Łazarz,			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL			WYDANIE	w01 2017-05-31
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Hanna Kowalewska	UPR. NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			DATA I PODPIS 05.2017 
OPRACOWAŁ	Anna Nowak				
SPRAWDZIŁ	inż. Jacek Lampe	UPR. NR 366/73/Pm, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			05.2017 
TREŚĆ RYSUNKU		TABLICA PIĘTROWA T0.2			RYSUNEK NR E-12
BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA	STRONA .....
elektryczna	proj. wykonawczy	0439	05.2017	1:1	