LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A - Oprawa np. 96241576 OMEGA LED 3250-840 HF Q597
B - Oprawa np. 96241869 AQUAF2 LED 4300-840 HF
C - Oprawa np. 96242098 CETUS LED 2000 HF L840
D - Oprawa np. 42182126 MIREL-L A LED3800-840 Q600 EVG [STD]
F - Oprawa np. 42182129 MIREL-L A LED2800-840 L1200 EVG [STD]
G - Oprawa np. 42183543 FAW LED4400-840 L1200 LDE [STD]
K - Oprawa np. 42182128 MIREL-L A LED3800-840 L1200 EVG [STD]
H - Oprawa np. 42183597 CRAFT M LED17000-840 PC WB LDO WH [STD]
I - Oprawa np. 42182763 PERLUCE O LED3800-840 EVG

EW1 - EW1 - ECOSIGHN LED
AW1 - RESCLITE C ANTYPANIC AD NT1
AW2 - RESCLITE C ESCAPE AD NT1
AW3 - RESCLITE C SPOT AD NT1
AW4 - RESCLITE C WALL EXT AD NT1

- Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A IP20
- 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z 16A IP20 instalowane we wspólnej ramce
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/t IP44 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t IP20 16A/230V
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy p/t IP20 16A/230V (sterowanie żaluzjami)
- L Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (lodówka)
- M Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (kuchenka mikrofalowa)
- P Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (piekarnik)
- I Gniazdo wtyczkowe p/t pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (kuchenka indukcyjna)

UWAGI

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm² układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
2. W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
   Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL.
   Łączniki instalować na wys. 1,2m.
3. Obwody gniazd wtyczkowych w pom. łazienek, umywalni oraz szatni przy normalnym użytkowaniu należy wyłączyć.
   Załączać w razie potrzeby.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kanclerska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17, obręb Łazarz,		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,5/74 TEL/FAX 61-6493394 WWW.MSA.NET.PL		WYDANIE w01 2017-04-04
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Hanna Kowalewska — UPR NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		DATA I PODPIS 04.2017
OPRACOWAŁ:	Anna Nowak		
SPRAWDZIŁ:	inż. Jacek Lampe — UPR NR 366/73/Pm, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		04.2017
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY		RYSUNEK NR E-02
BRANŻA elektryczna	STADIUM proj. budowlany	INDEX 04.39 / DATA 04.2017 / SKALA 1:100	STRONA