



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A - Oprawa np. 96241576 OMEGA LED 3250-840 HF 0597
- A1 - Oprawa np. 96502036 OMEGA LED 1000-830 HPX E3
- B - Oprawa np. 96241869 AQUAF2 LED 4300-840 HF
- C - Oprawa np. 96242098 CETUS LED 2000 HF L840
- D - Oprawa np. 42182126 MIRELLA LED3000-840 0600 EVG (STD)
- F - Oprawa np. 42182126 MIRELLA LED3000-840 1200 EVG (STD)
- G - Oprawa np. 42183543 FAW LED4400-840 L1200 LDE (STD)
- K - Oprawa np. 42182126 MIRELLA LED3000-840 1200 EVG (STD)
- H - Oprawa np. 42183597 ORBIT M LED17000-840 PC WB LDO WH (STD)
- I - Oprawa np. 42182763 PERLUCE O LED3800-840 EVG
- EW1 - ECOLIGHT LED
- AW1 - RESCULITE C ANTYPANIC AD NT1
- AW2 - RESCULITE C ESCAPE AD NT1
- AW3 - RESCULITE C SPOT AD NT1
- AW4 - RESCULITE C WALL EXT AD NT1

- Ł - Gniazdo wtyczkowe płt pojedyncze 2P+Z 16A IP20
- Ł 2x - 2x gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z 16A IP20 instalowane we wspólnej ramie
- ŁŁ - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy płt IP44 16A/230V
- ŁŁŁ - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy płt IP20 16A/230V (sterowanie załącznikiem)
- ŁŁŁŁ - Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy płt IP20 16A/230V (sterowanie załącznikiem)
- ŁŁŁŁŁ - Gniazdo wtyczkowe płt pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (obudowa)
- ŁŁŁŁŁŁ - Gniazdo wtyczkowe płt pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (obudowa mikrofalowa)
- ŁŁŁŁŁŁŁ - Gniazdo wtyczkowe płt pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (główny)
- ŁŁŁŁŁŁŁŁ - Gniazdo wtyczkowe płt pojedyncze 2P+Z 16A IP20 (kuchnia indukcyjna)

UWAGI

- Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDYp 3x1,5mm² ułożonymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem płt nieuszczelnionym.
- W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
- Nad stropem podwieszonym przewody ułożyć w rękach RL. Łączniki instalować na wys. 1,2m.
- Obwody gniazd wtyczkowych w pom. łazienek, umywalni oraz szatni przy normalnym użytkowaniu należy wyłączyć. Załączyć w razie potrzeby.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| NAZWA I ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO | | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 Poznań ul. Kancierska 31-33 działka nr 8/22, 55/8, ark. 16, 17; obręb Łazarz. | |
| JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA | | MICHROWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-591 POZNAŃ, UL. GABRÓWKI 2, 9/4 TEL./FAX 61-4474794, WWW.MSA.NET.PL | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. Hanna Kowalewska | |
| OPRACOWAŁ | | Anna Nowak | |
| SPRACOWAŁ | | inż. Jacek Lampe | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PARTERU | |
| BRANŻA | | elektryczna | |
| STADIUM | | projekt budowlany | |
| DATA | | 04.2017 | |
| SKALA | | 1:100 | |
| WYDAŃ | | w01 | |
| DATA I PODPIS | | 2017-04-04 | |
| SYGNATURA | | E-03 | |