



*P. Fabis do Kładki białej. DR DPP*  
**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań


tel. sekretariat 61 64 75 401 fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

<http://www.wzmiuw.pl>

EUM 4212-2/36/2017

Poznań, dnia 21 lutego 2017 r.



**Poznańskie Inwestycje Miejskie  
PIM Sp. z o.o.  
Al. Niepodległości 27  
61-714 Poznań**

W odpowiedzi na pismo znak: l.dz. 410/PIM/02/17/KF/LXXXVI z dnia 13.02.2017 r., w sprawie o wydanie wstępnych warunków technicznych, w zakresie wymaganej wysokości w stosunku do obszaru nabrzeża rzeki Warty, w związku z projektowaną kładką pieszo – rowerową nad rzeką Wartą oraz Cybiną w Poznaniu informuję:

Rzeka Cybina będąca w naszym zarządzie, na tym odcinku jest kanałem ulgi dla rzeki Warty do przeprowadzenia wód powodziowych przez miasto Poznań. W związku z powyższym wyniesienie spodu konstrukcji kładki powinno być wyliczone zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o rzędną wody miarodajnej rzeki Warty.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że na rozpatrywanym odcinku rzeki Warty i Cybiny nie ma wałów przeciwpowodziowych i projektowaną kładkę należy nawiązać do istniejących wysokich brzegów rzeki Warty i Cybiny, zachowując rzędne wyniesienia spodu konstrukcji projektowanej kładki.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Cezary Sinięcki

Otrzymują

1. Inspektorat Przeźmierowo
2. a/a