


Poznań, dnia 02.11.2017 r.  
RR/TM/ WEO17E228450  
K1700467976

**Archimedia**  
**Architekci & Inżynierowie**  
**ul. Święciańska 6**  
**61-132 Poznań**

**Dotyczy: przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. dla obiektu: dom pomocy społecznej nr 1 i nr 2, lokalizacja obiektu: przy ul. Żołnierzy Wyklętych dz. nr 1/80, Poznań. Warunki przyłączenia nr 11296/2017/OD5/RR1 i 11193/2017/OD5/RR1.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2017 r. (data wpływu: 04.10.2017 r.) informujemy, że wstępnie akceptujemy przedstawioną propozycję lokalizacji stacji transformatorowej tj. u zbiegu dz. 1/81 i dz. 1/79. Zwracamy uwagę, że stacja transformatorowa jest urządzeniem infrastruktury technicznej i w naszym zdaniem nie obowiązuje ją linia zabudowy.

Jednocześnie informujemy, że zaproponowana powierzchnia działki jest zbyt duża prosimy ograniczyć jej powierzchnię do minimum – 50m<sup>2</sup>. Ostateczne wymiary działki i jej powierzchnia wynikać będą z projektu budowlanego rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Projekt rozbudowy sieci będzie realizowany po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ  
Wydział Rozwoju Sieci  
  
Tomasz Płonka

zał.  
projekt zagospodarowania terenu

k.o.  
RR

Nr sprawy: 11296/2017/OD5/RR1

Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl